dipvvf.COM-GE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0022170.29-11-2016

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA
Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n° 22140/P.I
Pratica PI n° 201294

Genova, 29 NOV. 2016

A DELLEPIANE FILIPPO
VIA CORSICA, 10
16128 GENOVA

studiobenvenuto.associati@pec.it

E, pc Al Sig. Sindaco del Comune di GENOVA

Oggetto: Valutazione del progetto antincendio art. 3 del dPR 151/11.
Parere conclusivo.

Ditta: COSTRUZIONI SRL
VIA CARNIA 00008, GENOVA

Attività: Locali di esposizione e/o vendita, ingrosso e/o dettaglio, sup. da 600 a 1500mq; : : : : : : : : :

dPR 151/2011 attività n° 69.2.B; : : : : : : : :

In relazione all'istanza prot. n°15835 del 21.09.2016 presentata dal sig. FILIPPO DELLEPIANE, questo Comando esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto antincendio relativo all'attività in oggetto, alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. tutti gli impianti di protezione antincendio devono essere conformi al DM 20/12/2012;
3. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili previste dal DPR n. 246/93, D.Lgs. n° 81/2008, DM 10/03/1998 e specificatamente dal DM 27 luglio 2010;
4. il layout definitivo dell'allestimento interno (scaffalature, espositori etc) dovrà essere realizzato in modo da rispettare quanto previsto al punto 4 del DM 27 luglio 2010;
5. le uscite presenti nei laboratori e locali di preparazione dovranno essere utilizzate per l'esodo dei lavoratori presenti in tali locali;
6. la porzione di copertura sulla quale sarà installato l'impianto fotovoltaico dovrà avere le caratteristiche di reazione al fuoco previste dalla circ. 1324 del 7 febbraio 2012.

Si rammenta che, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Liguria entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(P.V. SONIA NOCI)

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Antonio LA MALFA)

Ufficio Prevenzione Incendi, via A.Albertazzi 2 - tel. 010 2441 228
pec: com.prov.genova@cert.vigilfuoco.it
Orario di apertura: lun-mer-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00
File: PI 201294 2016\1928 VPO\FAVOR noci 0