

tipologia	numero	potenza - W	potenza totale - W	carico - %	h/gg	gg/sett	sett/anno	kWh/y	h/y
Proiettore	1	340	340	30%	3	3	36	33	324
pc	10	200	2000	24%	2	3	36	104	216

CUCINA
ASSENTE

ACS

BOILER ELETTRICO 15 l 1200W numero 2

PDC

ASSENTI

137	FEM NO TRASPORTO		
4830	edilclima		
137	FEM DA MODELLO	14	kWh FEM/mese
4967	MODELLAZIONE		
4901	kyoto baseline	4764	
-1,3%	scostamento		
13148	E1602		
18115	tot modellazione E1600+E1602		
17782	TOT KYOTO BASELINE		
-1,9%	SCOSTAMENTO		

	ZONA	tipologia	numero plafoniere	potenza W	W	POT TOTALE - W	W
PIANO -1	Seminterrato	T8	4	2X18	36	144	170
	Seminterrato	circoline	1	26	26	26	
PIANO TERRA	Bagni	circoline	3	26	26	78	670
	Ingresso	T8	2	2X36	72	144	
	Aula	T8	2	2X58	116	232	
	Aula	T8	6	2X18	36	216	
PIANO PRIMO	Aula	T8	11	2X36	72	792	792
PIANO SECONDO	Aula	T8	3	1X18	18	54	438
	Aula	T8	1	2X18	36	36	
	Aula	T8	3	2X58	116	348	

TOTALE 2070

INTERVENTO ILLUMINAZIONE		
NUOVA POTENZA - W		W
10	40	66
26	26	
26	78	218
16	32	
24	48	
10	60	
16	176	176
10	30	112
10	10	
24	72	

TOTALE 572

TOTALE LAMPADE LED DA SOSTITUIRE

10W	25
16W	26
24 W	10