

DIAGNOSI ENERGETICA										FABRYCA										Revisione	1,0		
E834 – ASILO NIDO "SMERALDO" (Attualmente vuoto)																				kWh stimati	12.934,89	data	21/02/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno		
1	BRUCIATORE 0,73 kW	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,00	1	0,750	100,00%	100,00%	0,75	0,75	5,0	12	26	1.560	1.170,00	9,05%
2	POMPA 1685 WATT	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	1,685	100,00%	100,00%	1,69	1,69	5,0	12	26	1.560	2.629	20,32%
3	POMPA 330 WATT	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,330	100,00%	100,00%	0,33	0,33	5,0	12	26	1.560	515	3,98%
4	LAMPADA 2X58W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	6	36	1.080	125	0,97%
5	LAMPADA 1X58W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	6	36	1.080	63	0,48%
6	LAMPADA 4X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	6	36	1.080	78	0,60%
7	LAMPADA 1X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
8	LAMPADA 1X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
9	LAMPADA 1X58W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	6	36	1.080	63	0,48%
10	LAMPADA 1X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	6	36	1.080	19	0,15%
11	LAMPADA 2X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	6	36	1.080	78	0,60%
12	LAMPADA 6X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,22	5,0	6	36	1.080	233	1,80%
13	LAMPADA 2X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
14	LAMPADA 2X58W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	6	36	1.080	125	0,97%
15	LAMPADA 4X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,14	5,0	6	36	1.080	156	1,20%
16	LAMPADA 5X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,18	5,0	6	36	1.080	194	1,50%
17	LAMPADA 1X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	6	36	1.080	19	0,15%
18	LAMPADA 2X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
19	LAMPADA 4X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,14	5,0	6	36	1.080	156	1,20%
20	LAMPADA 5X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,09	5,0	6	36	1.080	97	0,75%
21	LAMPADA 2X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	6	36	1.080	78	0,60%
22	LAMPADA 3X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,05	7,0	6	36	1.512	82	0,63%
23	LAMPADA 4X36W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,14	5,0	6	36	1.080	156	1,20%
24	LAMPADA 2X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
25	LAMPADA 2X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	6	36	1.080	39	0,30%
26	VENTOLA VORTICE	2	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,030	85,00%	85,00%	0,02	0,02	5,0	6	36	1.080	23	0,18%
27	BOILER	2	PIANO TERZO	F	F – ACS					0,0	1	1,200	100,00%	100,00%	1,20	1,20	5,0	6	36	1.080	1.296	10,02%
28	STEREO n. 3	2	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT					0,0	3	0,150	90,00%	90,00%	0,12	0,36	5,0	6	36	1.080	394	3,04%
29	VENTOLA VORTICE	2	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	1,0	6	36	216	6	0,05%
30	VHS SABA	2	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,7	230	0,6	1		90,00%	100,00%	0,58	0,58	5,0	4	36	720	416	3,22%
31	TV THOMSON	2	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2,5	230	0,9	1		90,00%	100,00%	0,85	0,85	5,0	6	36	1.080	919	7,10%
32	BOILER N.1	2	PIANO TERZO	F	F – ACS					0,0	1	1,200	100,00%	100,00%	1,20	1,20	5,0	6	36	1.080	1.296	10,02%
33	STEREO KEWLER	2	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	6	36	1.080	612	4,73%
34	VENTOLA VORTICE	2	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	5,0	6	36	1.080	32	0,25%
35	Consumo tot. – CUCINA	2	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	1,500	100,00%	100,00%	1,50	1,50	5,0	6	36	1.080	1.620	12,52%
37	VENTILATORE	2	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT					0,00	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	5,0	6	36	1.080	32	0,25%
38	LAMPADA 1X18W	2	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	6	36	1.080	19	0,15%