

Localizzazione		TIPOLOGIA	NUM PLAFONIERE	NUMERO LAMPAD E	POTENZA SINGOLA W	POTENZA PLAFONIERA W	POTENZA TOTALE - W
P-1	1X58	Fluorescente	22	1	58	58	1276
P-1	2X36	Fluorescente	5	2	36	72	360
P-1	1X36	Fluorescente	2	1	36	36	72
P-1	2X58	Fluorescente	1	2	58	116	116
P0	1X58	Fluorescente	48	1	58	58	2784
P0	1X36	Fluorescente	1	1	36	36	36
P1	1X58	Fluorescente	39	1	58	58	2262
P1	2X58	Fluorescente	4	2	58	116	464
P2	1X58	Fluorescente	46	1	58	58	2668
P2	2X58	Fluorescente	2	2	58	116	232
P2	38	LED	8	1	38	38	304
P3	1X58	Fluorescente	60	1	58	58	3480
P3	2X58	Fluorescente	3	2	58	116	348
P3	200	Alogene	4	1	200	200	800
P4	1X58	Fluorescente	29	1	58	58	1682

1824 P-1

2820 P0

2726 P1

3204 P2

4628 P3

1682 P4

16884

NUOVA POTENZA	POTENZA NUOVA PLAFONIERA W	NUOVA POTENZA TOTALE - W
24	24	528
16	32	160
16	16	32
24	48	48
24	24	1152
16	16	16
24	24	936
24	48	192
24	24	1104
24	48	96
38	38	304
24	24	1440
24	48	144
200	200	800
24	24	696

768 P-1

1168 P0

1128 P1

1504 P2

2384 P3

696 P4

7648

numero lampade da sostituire

NUMERO LAMPAD E

58W

36W

38W

200W

264

13

8

4

22

10

2

2

48

1

39

8

46

4

8

60

6

4

29

tipologia	numero	potenza - W	potenza totale - W	carico - %	h/gg	gg/sett	sett/anno	kWh/y
Ascensore	1	2000	2000	30%	1	5	36	108
LIM	1	340	340	30%	10	5	36	184
otocopiante-stampant	4	200	800	30%	6	5	52	374
Distributori bevande	9	800	7200	10%	24	7	36	4355
tv	36	200	7200	30%	5	5	36	1944
pc	39	200	7800	30%	10	5	36	4212

180

1800

1560

6048

900

1800

11069 FEM no trasp OK

53894 edilclima

64963

67298 kyoto baseline

3,5% scostamento

ACS

BOILER ELETTRICO	1	ND	PALESTRA	NON IN FUNZIONE - PROBABILMENTE
BOILER ELETTRICO	75 L	1200W	P2-P4	2
BOILER ELETTRICO	15 L	1200W	P2	1
BOILER ELETTRICO	30 L	1500W	P3	1

PDC

2	P2
4	P3

