

DIAGNOSI ENERGETICA							FABRYCA												Revisione	1,0			
E892 – SCUOLA COMUNALE INFANZIA E VALLE E SCUOLA ELEMENTARE THOUAR VILLINI																			data	21/02/18			
												kWh stimati	21.827,21										

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia		% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno		
79	LAMPADA 10X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	10	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,58	5,0	4,5	34	765	444	2,03%	
80	LAMPADA 9X18W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	9	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,16	5,0	4,5	34	765	124	0,57%	
81	LAMPADA 12X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,70	5,0	4,5	34	765	532	2,44%	
82	LAMPADA 8X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	4,5	34	765	355	1,63%	
83	LAMPADA 12X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	12	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,70	5,0	5	34	850	592	2,71%	
84	LAVAGNA MULTIMEDIALE	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,6	230	0,6	1		60,00%	60,00%	0,22	0,22	5,0	4	34	680	148	0,68%	
85	LAMPADA 12X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,70	5,0	4,5	34	765	532	2,44%	
86	LAMPADA 12X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	12	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,70	5,0	4,5	34	765	532	2,44%	
87	PC N. 8	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	8		60,00%	60,00%	0,19	1,52	5,0	4,5	34	765	1.166	5,34%	
88	LAMPADA 8X58W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	4,5	34	765	355	1,63%	
89	TV N. 1	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,57	1		30,00%	30,00%	0,05	0,05	5,0	2	10	100	5	0,02%	
90	VHS CAEWO	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,6	230	0,6	1		30,00%	30,00%	0,05	0,05	5,0	2	10	100	5	0,02%	
91	STEREO N. 2	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			0,3	230	0,1	2		60,00%	60,00%	0,04	0,08	5,0	2	10	100	8	0,04%	
92	MODEM	4	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			0,5	230	0,19	1		20,00%	20,00%	0,01	0,01	7,0	24	52	8.736	66	0,30%	
93	LAMPADA 2X2X36W	4	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	4,5	35	788	57	0,26%	