



<b>DIAGNOSI ENERGETICA</b>																						Revisione	1,0	
E957 – SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI LA VILLA ROSA																							data	21/02/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia		% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno		
79	LAMPADA ALOGENA 55W	2	EDIFICIO SCOLASTICO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,055	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	7	36	1.260	69	0,24%	
80	FARETTI ALOGENA	2	EDIFICIO SCOLASTICO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,055	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	7	36	1.260	69	0,24%	
81	LAMPADA 1X18W	2	EDIFICIO SCOLASTICO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	7	36	1.260	23	0,08%	
82	LAMPADA 2X2X58W	2	EDIFICIO SCOLASTICO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,126	100,00%	100,00%	0,13	0,50	5,0	7	36	1.260	635	2,16%	
83	STEREO N. 2	2	EDIFICIO SCOLASTICO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	2		60,00%	60,00%	0,14	0,27	5,0	1	36	180	49	0,17%	