

DIAGNOSI ENERGETICA										FABRYCA					Revisione	1,0		
E841- SCUOLA ELEMENTARE "THOUAR"															kWh stimati	31.321,58	data	01/04/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia		% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno		
47	LAMPADA 2X18W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	8	36	1.440	52	0,17%	
48	LAMPADA 2X36W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	8	36	1.440	104	0,33%	
47	LAMPADA 2X36W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	8	36	1.440	104	0,33%	
48	LAMPADA 2X58W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	8	36	1.440	167	0,53%	
47	LAMPADA 2X58W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	8	36	1.440	167	0,53%	
48	LAMPADA 2X36W	4	PIANO 2	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	8	36	1.440	104	0,33%	
47	LIME n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,15	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,04	0,04	5,0	8	36	1.440	59	0,19%	
48	PROIETTORE n.1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,07	0,07	5,0	8	36	1.440	94	0,30%	
47	LIME n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,15	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,04	0,04	5,0	8	36	1.440	59	0,19%	
47	LIME n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,15	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,04	0,04	5,0	8	36	1.440	59	0,19%	
48	PROIETTORE n.1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,07	0,07	5,0	8	36	1.440	94	0,30%	
47	LIME n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,15	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,04	0,04	5,0	8	36	1.440	59	0,19%	
47	LIME n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,15	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,04	0,04	5,0	8	36	1.440	59	0,19%	
48	PROIETTORE n.1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,07	0,07	5,0	8	36	1.440	94	0,30%	
47	STAMPANTE n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			0,3	230	0,1	1		85,00%	85,00%	0,08	0,08	5,0	8	36	1.440	118	0,38%	
47	PC N. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		85,00%	85,00%	0,33	0,33	5,0	8	36	1.440	472	1,51%	
47	FOTOCOPIATRICE n. 1	4	PIANO 2	D	D - APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		85,00%	85,00%	0,71	0,71	5,0	8	36	1.440	1.023	3,26%	
47	LAMPADA 3X2X18W	1	CENTRALE TERMICA	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,036	85,00%	85,00%	0,03	0,08	5,0	12	26	1.560	122	0,39%	
47	BRUCIATORE n. 1 300 W	1	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,300	85,00%	85,00%	0,22	0,22	5,0	12	26	1.560	338	1,08%	
47	BRUCIATORE n. 1 300 W	1	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,300	85,00%	85,00%	0,22	0,22	5,0	12	26	1.560	338	1,08%	
47	POMPA SALMSON 660 W	1	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,660	85,00%	85,00%	0,48	0,48	5,0	12	26	1.560	744	2,37%	