





<b>DIAGNOSI ENERGETICA</b>					<b>FABRYCA</b>												Revisione	1,0	
E9831 - SCUOLA.ELEMENTARE "VOLTRI 2", SCUOLA MEDIA "VOLTRI 2"												<b>kWh stimati</b>	<b>57.996,81</b>					data	01/04/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno		
151	LAMPADA 1X18W	4	PIANO 2 - scuola media + elem	A	A - ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	7,5	34	1.275	23	0,04%
152	N. 6 AEROTERMI	4	PIANO 2 - scuola media + elem	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	6	0,350	100,00%	100,00%	0,35	2,10	5,0	7	26	910	1.911	3,30%
153	FRIGORIFERO	4	PIANO 2 - scuola media + elem	E	E - SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,750	35,00%	35,00%	0,09	0,09	5,0	7	34	1.190	109	0,19%
154	MACCHINA CAFFE'	4	PIANO 2 - scuola media + elem	E	E - SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,750	35,00%	35,00%	0,09	0,09	5,0	7	34	1.190	109	0,19%