

<b>DIAGNOSI ENERGETICA</b>		<b>FABRYCA</b>										Revisione	1,0		
E772 – SCUOLA ELEMENTARE "CANEPA" e SCUOLA MATERNA "CREVARI"												kWh stimati	6.726,31	data	01/04/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrent e rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia KWh / anno	% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno		
1	LAMPADA 4X4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	2	34	340	97,92	1,46%
2	LAMPADA 4X4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	2	34	340	98	1,46%
3	LAMPADA 4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	2	34	340	24	0,36%
4	LAMPADA 2X4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	2	34	340	12	0,18%
5	LAMPADA 1X36W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	2	34	340	12	0,18%
6	LAMPADA 4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	2	34	340	24	0,36%
7	LAMPADA 4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	2	34	340	24	0,36%
8	LAMPADA 4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	2	34	340	24	0,36%
9	NEON N. 1	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,055	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	4	34	680	37	0,56%
10	LAMPADA 4X18W	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	4	34	680	49	0,73%
11	PROIETTORI LUCI PALESTRA n. 8	2	PIANO 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,150	100,00%	100,00%	0,15	1,20	5,0	4	30	600	720	10,70%
12	BOILER N. 1 30 L	2	PIANO 1SS	F	F – ACS		1032-1033			0,0	1	1,200	80,00%	80,00%	0,77	0,77	5,0	4	33	660	507	7,54%
13	lampada 6X4X18W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,43	5,0	3	34	510	220	3,28%
14	LAMPADA 2X4X18W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,14	5,0	3	34	510	73	1,09%
15	LAMPADA 4X18W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	3	34	510	37	0,55%
16	LAMPADA 2X4X18W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,14	5,0	3	34	510	73	1,09%
17	lampada 6X4X18W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,43	5,0	5	33	825	356	5,30%
18	Studio medico – dottore	6	PIANO medico	G	consumi generali studio medico					0,0	1	1,000	0,00%	50,00%	0,00	0,00	5,0	3	30	450	0	0,00%
19	FRIGORIFERO	3	PIANO TERRA	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,00	1	0,300	10,00%	10,00%	0,00	0,00	7,0	24	52	8.736	26	0,39%
20	SCALDAVIVANDE	2	PIANO 1SS	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,00	1	1,500	50,00%	50,00%	0,38	0,38	5,0	2	30	300	113	1,67%
21	BOILER N. 1	3	PIANO TERRA	F	F – ACS					0,0	1	1,200	50,00%	50,00%	0,30	0,30	5,0	6	32	960	288	4,28%
22	MACCHINA DEL CAFFE'	3	PIANO TERRA	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	0,150	50,00%	50,00%	0,04	0,04	5,0	1	32	160	6	0,09%
23	LAMPADA 4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	5	32	800	58	0,86%
24	LAMPADA 4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	5	32	800	58	0,86%
25	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
26	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
27	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
28	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
29	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
30	LAMPADA 4X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,29	5,0	5	32	800	230	3,43%
31	LAMPADA 2X4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,072	100,00%	100,00%	0,07	0,14	5,0	5	32	800	115	1,71%
32	LAMPADA 4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	5	32	800	58	0,86%
33	LAMPADA 4X18W	4	PIANO 1	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	5	32	800	58	0,86%
34	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
35	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
36	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
37	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
38	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
39	PC N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	2	30	300	7	0,10%
40	STAMPANTE N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,4	230	0,2	1		50,00%	50,00%	0,04	0,04	5,0	2	30	300	11	0,17%
41	STAMPANTE N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,4	230	0,2	1		50,00%	50,00%	0,04	0,04	5,0	2	30	300	11	0,17%
42	STAMPANTE N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,4	230	0,2	1		50,00%	50,00%	0,04	0,04	5,0	2	30	300	11	0,17%
43	FOTOCOPIATRICE N. 1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			1,6	230	0,6	1		50,00%	50,00%	0,15	0,15	5,0	2	30	300	45	0,67%
44	MONITOR N.1	4	PIANO 1	D	D – APPARATI ICT			0,14	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,01	0,01	5,0	2	30	300	4	0,06%
45	BOILER N. 1	4	PIANO 1	F	F – ACS		1019-1020			0,0	1	1,200	50,00%	50,00%	0,30	0,30	5,0	5	32	800	240	3,57%
46	LAMPADA 1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	5	32	800	46	0,69%
47	LAMPADA 1X36W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	5	32	800	29	0,43%
48	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	5	32	800	186	2,76%
49	LAMPADA 2X1X36W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	5	32	800	58	0,86%
50	LAMPADA 3X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,17	5,0	5	32	800	139	2,07%
51	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,29	5,0	5	32	800	232	3,45%
52	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,29	5,0	5	32	800	232	3,45%
53	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,29	5,0	5	32	800	232	3,45%
54	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,29	5,0	5	32	800	232	3,45%
55	LAMPADA 2X1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	5	32	800	93	1,38%
56	LAMPADA 1X58W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	5	32	800	46	0,69%
57	LAMPADA 1X36W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	5	32	800	29	0,43%
58	LAMPADA 1X36W	5	PIANO 2	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	5	32	800	29	0,43%
59	PC N. 14	5	PIANO 2	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	14		50,00%	50,00%	0,02	0,32	5,0	4	32	640	203	3,02%
60	PC N. 1	5	PIANO 2	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	4	32	640	15	0,22%
61	BOILER – spento	5	PIANO 2	F	F – ACS					0,0	1	1,200	0,00%	55,00%	0,00	0,00	5,0	4	32	640	0	0,00%
62	PROIETTORE N. 1	5	PIANO 2	D	D – APPARATI ICT			0,3	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,03	0,03	5,0	1	32	160	5	0,07%
63	LAVAGNA INTERATTIVA N. 1	5	PIANO 2	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,031	50,00%	50,00%	0,01	0,01	5,0	4	32	640	5	0,07%
64	PC N. 1	5	PIANO 2	D	D – APPARATI ICT			0,24	230	0,1	1		50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	4	32	640	15	0,22%
65	BRUCIATORE N.1 0,6 kW	1	CENTRALE TERMICA CENTRALE	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE		1320			0,0	1	0,600	65,00%	65,00%	0,25	0,25	5,0	12	26	1.560		