

DIAGNOSI ENERGETICA							FABRYCA											Revisione	1,0
E832 – SCUOLA MATERNA STATALE CALAMANDREI 57												kWh stimati	47.696,39					data	21/02/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia		% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno		
74	LAVATRICE n. 3	2	PIANO TERRA	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			5	230	1,9	3		100,00%	100,00%	1,89	5,67	5,0	8	36	1.440	8.165	17,12%	
75	asciugatrice n. 1	2	PIANO TERRA	D	D – APPARATI ICT			5	230	1,89	1		100,00%	100,00%	1,89	1,89	5,0	8	36	1.440	2.722	5,71%	
76	LAMPADA 2X2X36W	2	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,14	5,0	8	36	1.440	207	0,43%	
77	LAMPADA 2X2X36W	2	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,14	5,0	8	36	1.440	207	0,43%	