

DIAGNOSI ENERGETICA						FABRYCA											Revisione	1,0	
E845- VILLA RATTO: SCUOLA MEDIA "ASSAROTTI"											kWh stimati	18.400,28						data	01/04/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno	% sul totale
77	BRUCIATORE n. 1 0,25	/	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE		622-623			0,0	1	0,250	85,00%	85,00%	0,18	0,18	5,0	12	26	1.560	282	1,53%
78	POMPA LOWARA 390	/	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE		624 - 625			0,0	1	0,390	85,00%	85,00%	0,28	0,28	5,0	12	26	1.560	440	2,39%
79	POMPA GRUNDFOS 49	/	CENTRALE TERMICA	C	C - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE		626-627			0,0	1	0,490	85,00%	85,00%	0,35	0,35	5,0	12	26	1.560	552	3,00%